



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Саткинская городская прокуратура

ул. Ленина, 15,
г. Сатка, Россия, 456910

Директору МБОУ ДО «ДШИ № 2
им. Г.А. Шкала»

Подосеновой И.В.

ПРОСМОТРИ № 13-1004

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения закона

По имеющимся в городской прокуратуре сведениям МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» длительный период времени продолжают нарушаться требования пожарной безопасности, существует реальная угроза для лиц, пребывающих в здании учреждения дополнительного образования по адресу: г. Сатка, ул. Комсомольская, д. 8.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

На основании ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

В соответствии с п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2022 № 1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Согласно п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации». Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. в случаях, когда в технической документации на техническое средство системы пожарной защиты указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или

АБ № 034732

«средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).

Городской прокуратурой установлено, что в здании учреждения дополнительного образования по адресу: г. Сатка, ул. Комсомольская, д. 8, в нарушение требований закона, продолжается эксплуатация системы противопожарной защиты с истекшим сроком службы (более 10 лет).

По факту выявленных нарушений закона городской прокуратурой 26.02.2024 внесено представление руководителю МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала», за нарушение требований пожарной безопасности руководитель МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» по постановлению городской прокуратуры 06.03.2024 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 04.04.2024 городской прокуратурой главе Саткинского муниципального района направлена информация о нарушениях требований пожарной безопасности на указанном объекте.

Вместе с тем, до настоящего времени нарушение не устранено, система противопожарной защиты с истекшим сроком службы продолжает эксплуатироваться.

В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности влечет снижение уровня антитеррористической защищенности объекта и в случае совершения в его помещениях преступлений террористической направленности (террористический акт, захват заложника и др.), может повлечь значительное увеличение потенциального количества пострадавших от террористического акта людей, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба, т.к. создает препятствия эффективного и оперативного осуществления мероприятий по ликвидации последствий террористических актов.

Непринятие мер к списанию системы противопожарной защиты с истекшим сроком службы и монтажу новой системы пожарной защиты ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, пребывающих в здании МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала», создает условия для возможных террористических проявлений в здании учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» Подосену И.В. о недопустимости нарушений закона в сфере пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования и разъясняю, что в случае

непринятия надлежащих мер к исполнению требования закона и причинения вреда жизни и здоровью лиц, пребывающих в образовательном учреждении, Вы можете быть привлечены к установленной законом гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции



Е.Г. Соловьева